



МЧС ДНР
12 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(12 ПСЧ ГБУ «НСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)

ул. Менделеева, 34, г. Макеевка, 86125 тел./факс (06232) 6-12-16

Web: www.dnrmchs.ru

E-mail: 12_psch@mail.dnrmchs.ru

12.08.2022 №14-03/46

№ _____ от _____

Заведующему МБДОУ «Ясли-сад №19 общеразвивающего типа города Макеевки»
 Семья Татьяна Лукьяновне

Справка
по результатам пожарно-технического обследования объекта

12 августа 2022 года

г. Макеевка

На основании обращения от «09» августа 2022 г., иск. № 01-29/177 проведено пожарно-техническое обследование объекта: МБДОУ «Ясли-сад №19 общеразвивающего типа города Макеевки» по адресу: г. Макеевка, Центрально-Городской район, м-н «Солнечный» д. 17
(наименование объекта осмотра (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по инспекционному надзору - начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 12 ПСЧ ГБУ «НСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» подполковником службы гражданской защиты Цыбулей Эдуардом Владимировичем, инспектором группы НД и ПР 17 ПСЧ ГБУ «НСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» младшим лейтенантом службы гражданской защиты Кусовым Андреем Владимировичем, инспектором группы НД и ПР 12 ПСЧ ГБУ «НСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» Сысоевым Олегом Николаевичем

(подпись, печать, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое проведено)

Обследование проведено в срок: «09» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: зав. МБДОУ Семья Татьяна Лукьяновна
(Подпись, Ф.И.О. представляющей юридическое лицо или физического лица, представляющего)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1	Шкафы для пожарных кранов, размещенные в коридоре, уменьшают нормированную ширину пути эвакуации.	ППБ в ДНР п.4.3.7
2	Коридоры, проходы, предназначенные для эвакуации более 50 людей не оборудованы эвакуационным освещением.	ППБ в ДНР п. 4.3.8 Государственные строительные нормы Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение» (далее ДБН В.2.5-28-2006) п. 4.74
5	В помещении сушильно-гладильной не установлены противопожарные двери 2-го типа.	ППБ в ДНР п.4.2.4 Государственные строительные нормы Украины «Здания и сооружения детских дошкольных учреждений» (далее – ДБН В.2.2-4-97) п. 3.76;
6	Допущено уменьшение в свету размеров эвакуационных путей: ширина выхода менее 1,4 м – из коридоров, высота менее 2 метра – проход в подвал.	ППБ в ДНР п. 4.3.1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.16; ДБН В.2.2-4-97 п.3.10;
7	Отсутствует указатель пожарного гидранта с нанесением на него буквенного индекса «П» и цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта.	ППБ в ДНР п. 6.3.1.11;
8	Двери кладовых первого и второго этажей не выполнены противопожарными 2-го типа.	ППБ в ДНР п. 4.2.4; ДБН В.2.2-4-97 п.3.66;
9	Для складских помещений не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НАПБ В.03.002-2007 и классы зон согласно ДНАОН 0.00-1.32-01.	ППБ в ДНР п. 4.2.7;

Обследование провел:

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору - начальник группы надзорной
деятельности и профилактической работы
12 ПСЧ ГБУ «НСОГ. МАКЕЕВКА МРС ДНР»
подполковник службы гражданской милиции
Цыбуля Эдуард Владимирович

(Подпись, наименование, Ф.И.О.)



Инспектор группы надзорной деятельности
и профилактической работы
17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
Изданий лейтенант службы гражданской защиты
Кугот Андрей Владимирович
(Должность, звание, Ф.И.О.)


(подпись)

Инспектор группы надзорной деятельности
и профилактической работы
12 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
Сысоев Олег Николаевич
(Должность, звание, Ф.И.О.)


(подпись)

Один экземпляр справки получил:

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Отметка об отказе получения справки:

